



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. (88182) 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – mchs29@yandex.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Архангельск, ул. С. Космонавтов, 51 тел. (88182) 28-20-15 E-mail: ogpnundao@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности г. Северодвинска и Онежского района
г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 48 А, телефон/факс (88184) 585237, 582635 E-mail: ogpn22arh@yandex.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 195

г. Северодвинск
(место составления акта)

16 час. 00 мин.
(время)

08.12.2015 г.
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления Архангельской области о проведении плановой, выездной проверки от «09» ноября 2015 г. № 195.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания профессионально – технического училища
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 8

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДИЗАЙНА И
ТЕХНОЛОГИЙ", юридический адрес: 164500, г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 8; ИНН
2902016122

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ч.
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ч.

Общая продолжительность проверки: «15» дней(-ей) («90» час. (-ов))
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: Пятовская Татьяна Сергеевна - директор
ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «18» ноября 2015 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Цветкова Светлана Борисовна - инспектор отдела надзорной
деятельности г. Северодвинска и Онежского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы муниципального бюджетного учреждения ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»- правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 8.

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: **не представлен**

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: **не представлены**

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: **не представлено**

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами противопожарной защиты (блоки резервного питания, управление инженерными системами здания).	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 14.4 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	ГАПОУ АО «ТСДиТ» Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «ТСДиТ»
2.	Для формирования команды на управление в автоматическом режиме установками оповещения, в каждом защищаемом помещении или защищаемой зоне не предусмотрено трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов (за исключением коридоров и помещений больших площадей).	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	ГАПОУ АО «ТСДиТ» Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «ТСДиТ»
3.	Предусмотренными на объекте приборами и устройствами не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий светового оповещения.	ст. № 83 п.5 № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 14.4 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";	ГАПОУ АО «ТСДиТ» Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «ТСДиТ»
4.	Предусмотренными на объекте приборами и устройствами не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий речевого оповещения.	ст. № 83 п.5 № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";	ГАПОУ АО «ТСДиТ» Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «ТСДиТ»
5.	В здании по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено отключение систем вентиляции и кондиционирования.	ст. № 83 ч.4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»	ГАПОУ АО «ТСДиТ» Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «ТСДиТ»

6.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (кабель шлейфов пожарной сигнализации и питания приборов, с маркировкой нг-LS, и линии оповещения) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), для выполнения функций и эвакуации людей в безопасную зону.	ст. № 82 ч. 2 N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	ГАПОУ АО «ТСДиТ» Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «ТСДиТ»
7.	Для отделки стен в кабинете заведующего производства применяются горючие материалы (деревянная перегородка).	ст. № 49 ч. 1 N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 1 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности" от 21.12.1994, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.88	ГАПОУ АО «ТСДиТ» Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «ТСДиТ»
8.	Двери помещений мастерских для переработки горючих материалов (учебных столярных) не выполнены с пределом огнестойкости не менее EI 30.	Статья 1 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г.; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4, п. 5.14*, таблицы 1, 2*; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82.	ГАПОУ АО «ТСДиТ» Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «ТСДиТ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: отсутствуют, не проводились.
4. Фототаблица: не составлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 196/1/1 от 08.11.2015 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Цветкова Светлана Борисовна - инспектор отдела надзорной деятельности г. Северодвинска и Онежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 08 ” декабря 20 15 г.

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а):

Пятовская Татьяна Сергеевна - директор ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” декабря 20 15 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)